



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4 3-16.4

สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม โดยไม่กีดขวาง และไม่เป็อันตรายต่อบุคคลทั่วไป

