



โรงพยาบาลทองแสนขัน  
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4-3-22.5

22.5 ระบบสำรองน้ำประปาจะต้องไม่รั่วซึมและติดตั้งในสถานที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อคุณภาพน้ำประปา เช่น ระดับฝาลงเก็บน้ำใต้ดิน ต้องสูงกว่าระดับวางระบายน้ำฝนทั่วไป โดยสำรองน้ำไว้ใช้ได้อย่างน้อย 2 วัน



ระดับฝาลงน้ำสำรอง อยู่สูงจากพื้น โดยสามารถสำรองน้ำได้