



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4 4-4.7

4.7 มีแผนและดำเนินการระบบการดูแลรักษาถังพักน้ำหรือถังสำรองน้ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตารางการดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบประปา

รายการ	ทุกวัน	ทุกสัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	1 ปี
1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า	☼				
2. ตรวจสอบปริมาณน้ำ บ่อน้ำใต้และหอดังสูง	☼				
3. ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำ		☼			
4. ตรวจสอบประตูและมาตรวัดน้ำ		☼			
5. ล้างน้ำทราย		☼			
6. ทำความสะอาดถังกรองสนิมเหล็ก			☼		
7. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ			☼		
8. ทำความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า			☼		
9. กำจัดวัชพืช			☼		
10. ทำความสะอาดตู้ควบคุม				☼	
11. เปลี่ยนหน้าทรายกรอง					☼
12. ทำความสะอาดถังน้ำใต้					☼
13. เปลี่ยนท่อแป็บบ่อน้ำดิบ					☼
14. ล้างทำความสะอาดหอดังสูง					☼

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติดูแลรักษาทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบประปา แบ่งเป็นช่วงการดูแลใน 1 ปี